




- instalacje prowadzić w posadzce lub ścianie
- wszystkie drzwi do łazienek z kratką nawiewną u dołu 220cm<sup>2</sup>
- piony obudować płytą k-g 12,5 mm na stelażu
- w łazienkach montować wentylatory ściennie Ø120 ,Q=100m<sup>3</sup>/h z kratką grawitacyjną ok 100cm<sup>2</sup>
- kratki ściekowe z kołnierzem

<b>FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA</b>  <b>mgr inż. Cezary Smycz</b> ul. Dr Maja 1 83-200 Starogard Gdański tel./fax: 56 86 222 30 biuro-ognik@wp.pl		
<b>TEMAT:</b>	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku czasowego w Gazybowie na ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy dz. 34/15 obr. Gazybowo-Kolobrzeg	<b>Rys.2</b>
<b>Treść rysunku</b>	<b>Rzut piętra-instalacja wod.- kan.</b>	<b>1:100</b> 
<b>Projektował:</b>	mgr inż. Rafał Gorecki POM/0051/PWOS/10	
<b>Sprawdził:</b>	mgr inż. Wojciech Zwan nr upr. 94/Gd/2002	
<b>Opracował:</b>	mgr inż. Cezary Smycz 5413/GD/92	
10.08.2013r		
		<b>PW</b>