



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH  
SKALA 1: 500

woj. kujawsko – pomorskie  
m. Bydgoszcz  
ul. Marii Skłodowskiej–Curie 92  
nr ark. mapy 321.0833, 0834, 1311  
obręb 046101\_1.0487  
jedn. ew. 046101\_1.m.Bydgoszcz  
ukł. wys. H EVRF2007  
PUWG 2000 S.6  
MPG.D.422.1420.2021

Nie wykonano ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi.  
Nie wyklucza się istnienia w terenie również  
urządzeń podziemnych ułożonych a nie  
zgłoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY

Dokumentacja nr: MPG.Z.431.0482.2021

była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej  
w siedzibie Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy  
przy ul. Grudziądzkiej 9–15 w Bydgoszczy  
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

z up. Prezydenta Miasta

Bydgoszcz, dnia 08.07.2021r.

LEGENDA

- Proj. przewód wodociągowy de125x11,4mm PE–RC SDR11–wykonać bezwykopowo
- HP-80 Proj.hydrant p.poż.–nadziemny

Za zgodność kopii z oryginałem  
mapy do celów projektowych

inż. Jarosław Pauszek  
nr upr. ABIT–II–7131–80/2001  
w specjalności instalacyjnej w zakresie  
sieci, instalacji i urządzeń wod–kan, ciepłych  
wentyl. i gazowych, bez ograniczeń

Pracownia Projektowa Inżynierii Środowiska HYDROKAN PROJEKT inż.Jarosław Pauszek		
Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o.o. ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz	SANITARNA	Projekt budowlany
	Branża	Stadium
Przedmiot opracowania: Budowa sieci wodociągowej na działce nr 22/12 obręb 487 w rejonie ul.M.Curie-Skłodowskiej 90-92 w Bydgoszczy	Projektant	inż. Jarosław Pauszek nr upr. ABIT–II–7131–80/2001 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod–kan, ciepłych wentyl. i gazowych, bez ograniczeń
	Sprawdzający	mgr inż. Barbara Lewandowska nr upr. KUP/0070/P00S/15 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
Tytuł rysunku: PROJEKT ZAGOPODAROWANIA TERENU	Data	Nr rysunku
	06.2021r.	1

Wykonawca winien prowadzić prace w taki sposób,  
by w pasie robót zachować wszystkie punkty osnowy  
geodezyjnej. W przypadku naruszenia znaku  
geodezyjnego wykonawca jest zobowiązany do jego  
odtworzenia i przekazania dokumentacji geodezyjnej  
do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,  
co stanowi warunek ostatecznego odbioru prac.