


RW

Ochrona od porażień: Samoczynne wyłączenie zasilania



Uwagi:

- Rozdzielnicę wykonać jako natynkową 4x24 mod.
- II klasa ochronności
- Drzwiczki pełne, zamykane na klucz
- Stopień ochrony IP40



BMT KLIMATYZACJA SP. z o.o.

85-831 BYDGOSZCZ UL. TORUŃSKA 145B

TEL. +48 52 345 05 64 info@bmt.bydgoszcz.pl

PROJEKT WYKONAWCZY Rozdzielnica wentylacyjna RW

Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. ul. Toruńska 103, 85-81 Bydgoszcz	Projektant: mgr inż. Krzysztof Tyma KUP/0106/PBE/16	Data, podpis: 2021-01-29	Skala: -
Nazwa inwestycji: Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku A przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy	Opracował mgr inż. Piotr Jakubiak	Data, podpis: 2021-01-29	Nr rys.: E6