



UWAGA:

1. Średnice i rzędne projektowanych przepięć dostosować do istniejących średnic i rzędnych przyłączy wodociągowych
2. Do górnej tworzącej przewodu mocować drut sygnalizacyjny miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynek do zasuw
3. Nad projektowanymi odcinkami przyłączy wodociągowych w odległości 0,5m od wierzchu rury umieścić taśmę sygnalizacyjną w kolorze niebieskim

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.o.			
DZIAŁ PROJEKTOWANIA I PLANOWANIA INWESTYCJI			
Objekt	Branża		Stadium
	sanitarna		PB
	Opracowała	mgr inż. Mateusz Szablewski	
	Projektant	inż. Anna Majder nr upr. KUP/0064/POOS/06	
Przedmiot opracowania	Sprawdził		mgr inż. Bartłomiej Szatkowski nr upr. KUP/0138/POOS/10
	Profilę podłużne przebieg przytłoczy wodociągowych		
	Data	Skala	Nr rysunku
	12.05.2021r.	1:100/100	3